

## SK LF2-480/15-F 500E BG4

Unterbau - Netzfilter

Materialnummer: 278 273 015



Abbildung ähnlich

Die Baugruppe darf nur von qualifizierten Elektrofachkräften installiert und in Betrieb genommen werden. Eine Elektrofachkraft ist eine Person, die aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung und Erfahrung ausreichende Kenntnisse besitzt hinsichtlich

- des Einschaltens, Abschaltens, Freischaltens, Erdens und Kennzeichnens von Stromkreisen und Geräten,
- der ordnungsgemäßen Wartung und Anwendung von Schutzeinrichtungen entsprechend festgelegter Sicherheitsstandards.



### GEFAHR

### Gefahr eines elektrischen Schlags

Der Frequenzumrichter führt nach dem Abschalten bis zu 5 Minuten gefährliche Spannung.

- Arbeiten nur bei spannungsfrei geschaltetem Frequenzumrichter durchführen und Wartezeit von mindestens 5 Minuten nach dem netzseitigen Abschalten beachten!



### VORSICHT

### Verbrennungsgefahr

Die Baugruppe und alle anderen metallischen Teile können sich auf Temperaturen größer 70°C erwärmen.

Bei Arbeiten an den Komponenten ist eine ausreichende Abkühlzeit vorzusehen, um Verletzungen (lokale Verbrennungen) an berührenden Körperteilen zu vermeiden.

Um Beschädigungen an benachbarten Gegenständen zu vermeiden, ist bei der Montage ein ausreichender Abstand einzuhalten.

### ACHTUNG

### Gültigkeit des Dokuments

Dieses Dokument ist nur zusammen mit der Betriebsanleitung des jeweiligen Frequenzumrichters gültig. Nur mit diesen Dokumenten stehen alle für die sichere Inbetriebnahme der Baugruppe und des Frequenzumrichters erforderlichen Informationen zur Verfügung.

<b>Technische Information / Datenblatt</b>	<b>SK LF2-480/15-F</b>			
Netzfilter	TI 278273015	V 1.0	4016	DE

## Lieferumfang

1 x	<b>Baugruppe</b>	SK LF2-480/15-F 500E BG4
1 x	<b>Steckerteil</b>	4-polig



Abbildung ähnlich

## Einsatzbereich

Unterbaufähiges Netzfilter (EingangsfILTER) zur Reduzierung der Emission elektromagnetischer Störungen. In Kombination mit diesem Unterbau-Netzfilter (UB-Netzfilter) verbessern sich der Funkentstörgrad des Frequenzumrichters sowie die mögliche Länge des Motorkabels. Die Baugruppe kann unterhalb oder in der unmittelbaren Umgebung des Frequenzumrichters montiert werden.

## Zuordnung Frequenzumrichter

zulässige Frequenzumrichter	Baugröße	Grenzwertklassen <sup>1)</sup> Leistungsgebundene Emission 150 kHz – 30 MHz	
		Klasse C2	Klasse C1
SK 5xxE-551-340-A ... SK 5xxE-751-340-A	4	100 m	50 m
SK 5xxE-551-340-O ... SK 5xxE-751-340-O	4	100 m	25 m

<sup>1)</sup> Klasse C1 / C2 nach EN 61800-3

## Technische Daten

### Elektrische Daten

<b>Anzahl Phasen</b>		3	<b>Ableitstrom</b> <sup>1)</sup>	mA	193,4 / 20,2
<b>Bemessungsspannung</b>	V ~	480	<b>Prüfspannung</b> <sup>2)</sup>	V -	2150 / 2700
<b>Bemessungsfrequenz</b>	Hz	50 ... 60	<b>Strangwiderstand</b>	mΩ	14,5
<b>Bemessungsstrom</b>	A	16,0 (U <sub>T</sub> ≈ 50 °C)	<b>Verlustleistung</b>	W	9,7

<sup>1)</sup> 1. Wert: Berechnet bei max. Eingangsspannung und dem Ausfall von 2 Phasen (typisch bei 50 Hz)

2. Wert: Bemessen auf die max. zulässige Eingangsspannungsschwankung nach IEC 38 ± 10 %

<sup>2)</sup> 1. Wert: zwischen 2 Phasen

2. Wert: zwischen Phase und Gehäuse


### Allgemein

<b>Temperaturbereich</b>	°C	0 ... 40 (100 % ED / S1) 0 ... 50 (70 % ED / S3)	<b>Europäische Norm</b>	EN 60939-2
<b>Klimaklasse</b>		25/085/21 (EN 60068-1)	<b>Befestigung</b> <sup>1)</sup>	
<b>Zulassungen</b>		RoHS, EAC	Standardlage	4 x M5 x 8 (Montagefläche)
<b>Anzugsdrehmoment</b>	Nm	0,7 – 0,8 Klemme 3,0 PE-Anschluss	FU auf Netzfilter	6 x M5 x 8 (FU)
<b>Gewicht</b>	kg	2,8	<b>Schutzart</b>	IP00

<sup>1)</sup> nicht im Lieferumfang, ggf. Unterlegscheiben verwenden

## Abmessungen

<b>Hüllmaße [mm]</b>	L x B x H	350 x 115x 54
<b>Befestigung [mm]</b>		
Standardlage	L x B	340 x 80
FU	L	320
<b>Zuleitung [mm]</b>		
Litze	L	500
Aderendhülse	L	10



## Anschlüsse








Bezeichnung	PE Anschluss	Eingang (PE, L1, L2, L3)		Ausgang (PE2, L12, L22, L32)	
<b>Typ</b>	Bolzen <sup>1)</sup>	Buchsenteil mit beigestellten Steckerteil, Schraubklemmen, 4-polig		Leitungen mit Aderendhülsen, 4-adrig	
<b>Querschnitt / Typ</b>	M5	0,2 - 10 mm <sup>2</sup>	AWG 24 - 8	1,5 mm <sup>2</sup>	AWG 16

<sup>1)</sup> incl. 2 Unterlegscheiben, 1 Federring, 1 M5 Mutter

## Montage

<b>Montageort</b>	Innerhalb eines Schaltschranks: <ul style="list-style-type: none"> <li>• unterhalb des Frequenzumrichters bzw.</li> <li>• in dessen unmittelbaren Nähe</li> </ul>
<b>Einbaulage</b>	Standard (senkrecht) oder Booksize: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mindestabstand ober- und unterhalb von mindestens 100 mm zu anderen Geräten bzw. Schaltschrankkomponenten einhalten</li> </ul>
<b>Befestigung</b>	Mittels Schraubverbindung (Befestigungsmaterial ist beizustellen)

### Montageschritte

<p>1. Montage UB-Zubehör / Gerät</p> <p><i>Standardlage:</i> Unterbaufähiges Gerät „flach“ mit Unterseite auf planer Oberfläche (Rückwand im Schaltschrank) montieren und mit 4 beizustellenden Schrauben (siehe  Technische Daten – Befestigung) in die entsprechenden Befestigungsbohrungen einschrauben.</p> <p><i>Booksize:</i> Unterbaufähiges Gerät „Booksize“ mit Seite auf planer Oberfläche (Rückwand im Schaltschrank) in der Nähe des Frequenzumrichters montieren und mit 2 bzw. 4 beizustellenden Schrauben (siehe  Technische Daten – Befestigung) in die entsprechenden Befestigungsbohrungen einschrauben.</p>	    
<p>2. Montage Frequenzumrichter auf UB-Zubehör</p> <p><i>Standardlage:</i> Frequenzumrichter mit 2 bzw. 4 Schrauben (baugrößenabhängig) entsprechend auf dem UB-Gerät befestigen.</p> <p><i>Booksize:</i> entfällt</p>	<p>Standardlage</p>
<p>3. Netzleitung und PE an die Klemmen PE, L1, L2, L3 des Eingang-Klemmenblocks beziehungsweise des „beigestellten“ Steckers (baugrößenabhängig) unter Berücksichtigung der vorgegebenen Anzugsdrehmomente (siehe  Technische Daten – Anschlüsse) anschließen.</p> <p>Hinweis: Der PE Anschluss ist als erstes vorzunehmen!</p>	<p>Booksize</p>
<p>4. Das vorkonfektionierte Ausgangs-Anschlusskabel (einzelne Litzen) (PE2, L12, L22, L32) an die Klemmenleiste X1<sup>1)</sup> des Frequenzumrichters (PE, L1, L2, L3) für den Netzanschluss anschließen. Die vorgegebenen Anzugsdrehmomente sind den Handbüchern (siehe  "Weiterführende Dokumentationen und Software www.nord.com") zu entnehmen.</p>	

<sup>1)</sup> X1 bei BG 1 - 7      X1.1 und X1.2 ab BG8


## Information

### Kombination mit Bremswiderstand

Bei Verwendung eines Unterbau-Bremswiderstands sollte dieser vorzugsweise unter dem Frequenzumrichter und auf dem Unterbau-Netzfilter montiert werden.

## ACHTUNG

### Anschluss und EMV-Anpassung

Informationen zum Netzfilteranschluss, den Verdrahtungsrichtlinien sowie der Anpassung der Jumperstellungen die zur Einhaltung der Grenzwertklassen dienen, sind dem jeweiligen Handbuch ( "Weiterführende Dokumentationen und Software www.nord.com") zu entnehmen. Bei Frequenzumrichtern der Baugrößen 1 – 7 sind die Jumper A und B anzupassen. Bei den Frequenzumrichtern der Baugrößen 8 – 11 ist der DIP – Schalter EMV – Filter einzustellen.

Nichtbeachtung bzw. nichtdefinierte Jumperstellungen können zur Zerstörung des Frequenzumrichters führen.

**Anschlussbild**






Diagram showing the connection between the SK LF2-480/xx-F network filter and the SK 5xxE frequency converter. The filter is connected to the main supply lines (L1, L2, L3, PE). The frequency converter has terminals for L1, L2, L3, PE, U, V, W, and PE. The motor (M) is connected to the U, V, W, and PE terminals.



**UB-Netzfilter Anschluss Ein- und Ausgang**



**SK 5xxE Frequenzumrichter Netzanschluss**

BG 1 - 4                      BG 5 - 7                      BG 8 - 11

Weiterführende Dokumentationen und Software [www.nord.com](http://www.nord.com)

Dokument	Bezeichnung
<a href="#">BU_0500</a>	Handbuch Frequenzumrichter SK 500E – SK 535E

Dokument	Bezeichnung
<a href="#">BU_0505</a>	Handbuch Frequenzumrichter SK 54xE